



Gorleben: Defekter Druckschalter hat Meldung ausgelöst

02.11.2009

Am Wochenende trat bei einem CASTOR®- Behälter im Zwischenlager Gorleben die Fehlermeldung „Sperrdruck tief“ auf. Der Behälter wurde in den Wartungsraum des Zwischenlagers gebracht, um nach den Vorschriften des Betriebshandbuches die Ursache der Anzeige zu ermitteln.

Dabei stellte sich eindeutig heraus, dass der Druck im Sperrraum trotz der Fehlermeldung konstant ist und vor allem kein Druckverlust entstanden ist. Somit hat ein defekter Druckschalter die Meldung verursacht. Aber die Dichtheit beider Deckel war und ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.